



DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS Pesquisa de Preços Nº 000284/2025

Prezados Senhores,

Prezados Senhores,

Solicitamos a gentileza de encaminhar proposta comercial para:

Ítem	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00005		00007241	COMPRESSOR AE 240 COM 18.000 BTUS rotativo, capacidade 1 PHLRA42.0, tensão 208/220V, frequência: 60Hz, tipo de gás: R22, conexão linha sucção: 1/2, conexão linha descarga: 1/4		UN	1		
00018		00007241	COMPRESSOR AE 240 COM 18.000 BTUS rotativo, capacidade 1 PHLRA42.0, tensão 208/220V, frequência: 60Hz, tipo de gás: R22, conexão linha sucção: 1/2, conexão linha descarga: 1/4		UN	1		
00004		00007240	COMPRESSOR AE 240 COM 7.000 BTUS rotativo, capacidade 5/8 PHLRA22.0, tensão 208/220V, frequência: 60Hz, tipo de gás: R22, conexão linha sucção: 3/8, conexão linha descarga: 1/4		UN	2		
00017		00007240	COMPRESSOR AE 240 COM 7.000 BTUS rotativo, capacidade 5/8 PHLRA22.0, tensão 208/220V, frequência: 60Hz, tipo de gás: R22, conexão linha sucção: 3/8, conexão linha descarga: 1/4		UN	2		
00006		00007242	CONTROLE REMOTO UNIVERSAL PARA AR-CONDICIONADO SPLIT		UN	3		
00019		00007242	CONTROLE REMOTO UNIVERSAL PARA AR-CONDICIONADO SPLIT		UN	3		
00001		00007237	GÁS REFRIGERANTE R22 PARA AR-CONDICIONADO		UN	4		
00014		00007237	GÁS REFRIGERANTE R22 PARA AR-CONDICIONADO		UN	4		
00002		00007238	GÁS REFRIGERANTE R410 PARA AR-CONDICIONADO		UN	7		
00015		00007238	GÁS REFRIGERANTE R410 PARA AR-CONDICIONADO		UN	7		
00009		00007245	INSTALAÇÃO COMPLETA DE EQUIPAMENTO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 7.500 A 12.000 BTUS INCLUINDO A OBRIGAÇÃO DE PELO MENOS 3 METROS DE LINHA, NÃO IMPORTANDO A DISTÂNCIA ENTRE A EVAPORADORA E CONDENSADORA. COMPOSTO DE UNIDADE CONDENSADORA E UMA UNIDADE EVAPORADORA.		UN	5		





00022	00007245	INSTALAÇÃO COMPLETA DE EQUIPAMENTO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 7.500 A 12.000 BTUS INCLUINDO A OBRIGAÇÃO DE PELO MENOS 3 METROS DE LINHA, NÃO IMPORTANDO A DISTÂNCIA ENTRE A EVAPORADORA E CONDENSADORA. COMPOSTO DE UNIDADE CONDENSADORA E UMA UNIDADE EVAPORADORA.	UN	5	
00010	00007246	LIMPEZA COMPLETA DO EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT (CONDENSADORA E EVAPORADORA). DEVE-SE EFETUAR A LIMPEZA DO TROCADOR DE CALOR (SERPENTINA), VENTILADOR AXIAL, CARENAGEM, CALHA DO DRENO E TODOS OS COMPONENTES, SENDO NECESSARIA A RETIRADA DO EQUIPAMENTO QUE ESTA INSTALADO. NO SERVICO ESTARÃO INCLUSOS TODOS OS INSUMOS NECESSARIOS A EXECUCAO DO SERVICO E POSTERIOR REINSTALACAO DO EQUIPAMENTO (EQUIPAMENTO DE 7.000 A 12.000 BTUS)	SERV	30	
00023	00007246	LIMPEZA COMPLETA DO EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT (CONDENSADORA E EVAPORADORA). DEVE-SE EFETUAR A LIMPEZA DO TROCADOR DE CALOR (SERPENTINA), VENTILADOR AXIAL, CARENAGEM, CALHA DO DRENO E TODOS OS COMPONENTES, SENDO NECESSARIA A RETIRADA DO EQUIPAMENTO QUE ESTA INSTALADO. NO SERVICO ESTARÃO INCLUSOS TODOS OS INSUMOS NECESSARIOS A EXECUCAO DO SERVICO E POSTERIOR REINSTALACAO DO EQUIPAMENTO (EQUIPAMENTO DE 7.000 A 12.000 BTUS)	SERV	30	
00003	00007239	MOTOR VENTILADOR 18.000 BTUS potência nominal: 45W, tensão de operação: 0,35a, rotação: 850 rpm, anti-horário classe de proteção: ip65	UN	2	
00016	00007239	MOTOR VENTILADOR 18.000 BTUS potência nominal: 45W, tensão de operação: 0,35a, rotação: 850 rpm, anti-horário classe de proteção: ip65	UN	2	
00008	00007244	PLACA PRINCIPAL DA EVAPORADORA DE AR-CONDICIONADO SPLIT HI-ALL 9.000 BTUS modelo, 42MCC007515LS, tensão de entrada 220V, tensão de saída: 12V, frequência: 60Hz	UN	2	
00021	00007244	PLACA PRINCIPAL DA EVAPORADORA DE AR-CONDICIONADO SPLIT HI-ALL 9.000 BTUS modelo, 42MCC007515LS, tensão de entrada 220V, tensão de saída: 12V, frequência: 60Hz	UN	2	
00011	00007247	RETIRADA DO LOCAL E REINSTALAÇÃO EM OUTRO LOCAL DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT 7.000 A 12.000 BTUS INCLUINDO A OBRIGACAO DE PELO MENOS DE 2 METROS DE LINHA, NAO IMPORTANDO A DISTANCIA ENTRE A EVAPORADORA E CONDENSADORA COMPOSTO DE 1 UNIDADE CONDENSADORA E UMA UNIDADE EVAPORADORA	SERV	2	





	I	- 3	' Гт	otal Geral:	
00026	00007249	TROCA DE MOTOR VENTILADOR 18.000 BTUS, POTÊNCIA NOMINAL: 45W, TENSÃO DE OPERAÇÃO: 208/220V FREQUÊNCIA DE REDE: 60Hz, TENSÃO DE OPERAÇÃO 035A, ROTAÇÃO 850RPM ANTI-HORÁRIO, CLASSE DE PROTEÇÃO IP65.	UN	2	
00013	00007249	TROCA DE MOTOR VENTILADOR 18.000 BTUS, POTÊNCIA NOMINAL: 45W, TENSÃO DE OPERAÇÃO: 208/220V FREQUÊNCIA DE REDE: 60Hz, TENSÃO DE OPERAÇÃO 035A, ROTAÇÃO 850RPM ANTI-HORÁRIO, CLASSE DE PROTEÇÃO IP65.	UN	2	
00025	00007248	TROCA DE COMPRESSOR AE 240 COM 18.000 BTUS ROTATIVO CAPACITOR COM CAPACIDADE DE 1 PHLRA42.0 - TENSÃO 208/220V, FREQUÊNCIA: 60 Hz, TIPO DE GÁS R22, CONEXÃO LINHA SUCÇÃO:1/2, CONEXÃO LINHA DESCARGA 1/4	UN	1	
00012	00007248	TROCA DE COMPRESSOR AE 240 COM 18.000 BTUS ROTATIVO CAPACITOR COM CAPACIDADE DE 1 PHLRA42.0 - TENSÃO 208/220V, FREQUÊNCIA: 60 Hz, TIPO DE GÁS R22, CONEXÃO LINHA SUCÇÃO:1/2, CONEXÃO LINHA DESCARGA 1/4	UN	1	
00020	00007243	SENSOR DE TEMPERATURA AMBIENTE SPLIT 5K 7/24	UN	4	
00007	00007243	SENSOR DE TEMPERATURA AMBIENTE SPLIT 5K 7/24	UN	4	
00024	00007247	RETIRADA DO LOCAL E REINSTALAÇÃO EM OUTRO LOCAL DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT 7.000 A 12.000 BTUS INCLUINDO A OBRIGACAO DE PELO MENOS DE 2 METROS DE LINHA, NAO IMPORTANDO A DISTANCIA ENTRE A EVAPORADORA E CONDENSADORA COMPOSTO DE 1 UNIDADE CONDENSADORA E UMA UNIDADE EVAPORADORA	SER\	2	

Disposições Gerais

Disposições Gerais

Solicitamos ainda que a proposta comercial seja encaminhada em papel timbrado com os dados da empresa, quais sejam nº CNPJ, endereço, telefone, e, ainda, se possível, que ela esteja carimbada e assinada pelo representante legal.

Nos preços orçados deverão estar inclusos frete, todos os tributos e demais encargos sobre os materiais ou serviços.

orma de pagamento - O pagamento será efetuado em até () dias consecutivos, por meio de depósito
ancário na conta da contratada, após recebimento da nota fiscal eletrônica/fatura, conforme legislação vigente
testada pelo responsável designado.

Validade da proposta:	() dias.
Entrega: máximo de	() dias
Garantia:	() meses





DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS Pesquisa de Preços Nº 000284/2025

Local e Data:

	, de	de 2025
Vendedor		